

Grupo : GPL

Título : 2395 - OS CUSTOS INTRÍNSECOS DA EXPANSÃO DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA ATRAVÉS DE FONTES INTERMITENTES

Autor : DIEGO ANTONIO BOSA Empresa : Tradener Ltda.

PERGUNTA	RESPOSTA
<p>Os casos rodados foram com o CVar 50,25? Chegou a rodar com CVar 50,40? Quais os resultados?</p>	<p>Os casos foram rodados com os parâmetros de CVaR vigentes durante o ano de 2016 (50, 25). Como o objetivo do trabalho era aproximar a programação do despacho térmico real do SIN durante o ano de 2016, assim como comparar a composição dos Encargos de Serviço e Sistema, nenhuma sensibilidade foi realizada com os novos parâmetros de CVaR (50, 40) que começaram a ser considerados no planejamento após o Programa Mensal de Operação de Maio/2017.</p>